



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.359.760/0001-99

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000

ARARUNA - PARANÁ

(44) 3110-1921

prefeito@araruna.pr.gov.br

www.araruna.pr.gov.br

Ofício nº 120/2026

Araruna/PR, 16 de março de 2026.

Em atenção ao Requerimento nº 017/2026, informamos que o Departamento de Engenharia realizou vistoria técnica na Avenida Avelino Hanel, localizada no Jardim Alessia.

Durante a inspeção, foi constatado que uma das bocas de lobo existentes no trecho encontra-se obstruída, bem como foram identificados pontos com falhas e degradação no revestimento asfáltico, os quais favorecem a infiltração de água e aceleram o processo de deterioração do pavimento.

Diante disso, a demanda foi encaminhada para o departamento de viação e obras o setor responsável pela limpeza e manutenção do sistema de drenagem pluvial, para realização da desobstrução e limpeza dos dispositivos existentes no local.

Informamos ainda que o trecho será incluído na programação de serviços de manutenção viária para execução de operação tapa-buracos, bem como considerado no projeto de recapeamento asfáltico atualmente em elaboração pelo setor de engenharia.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS

Data: 16/03/2026 13:24:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Gustavo França dos Santos**

**Prefeito**

**Ao Ilmo.**

**Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Araruna**

**Luis Carlos Perli**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ 75.359.760/0001-99  
Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CEP 87260-000  
ARARUNA - PARANÁ

(44) 3110-1921  
prefeito@araruna.pr.gov.br  
www.araruna.pr.gov.br

### MEMORANDO INTERNO

De: Departamento de Planejamento

Para: Departamento Jurídico

**Assunto:** Ref: Requerimento nº 017/2026 - Câmara Municipal de Araruna

Prezados(as),

Em relação ao Requerimento nº 017/2026, informa-se que foi realizada vistoria técnica no local indicado, situado na Avenida Avelino Hanel, no Jardim Alessia.

Durante a inspeção, constatou-se que uma das bocas de lobo existentes no trecho se encontra completamente obstruída, bem como foram identificados diversos pontos com falhas e degradação no revestimento asfáltico, os quais favorecem a infiltração de água e aceleram o processo de deterioração do pavimento.

Diante do exposto, serão adotadas as seguintes providências técnicas:

- Encaminhamento da demanda ao setor responsável pela limpeza e manutenção do sistema de drenagem pluvial, para que seja realizada a desobstrução da boca de lobo e a limpeza dos dispositivos de captação de águas pluviais existentes no local;
- Inclusão do trecho na próxima programação de serviços de manutenção viária, para execução de operação tapa-buracos, visando o tratamento emergencial dos pontos com infiltração e falhas no pavimento;
- O local também será considerado no projeto de recapeamento asfáltico que se encontra em fase de elaboração pelo setor de engenharia, o qual contemplará a recuperação mais ampla da camada de rolamento e avaliação das condições de drenagem pluvial, com o objetivo de aumentar a durabilidade da pavimentação.

Dessa forma, as medidas necessárias para a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança da via já estão sendo encaminhadas, dentro das programações operacionais dos setores competentes.

Atenciosamente,

Araruna-PR, 16 de março de 2026

ALINE EVELYN FERREIRA  
GLOOR:06345342971

Assinado digitalmente por ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=13075037000120, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP Ass (OU=sem brinco), CN=ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Aline Evelyn Ferreira Gloor  
Engenheira Civil – CREA-PR 141864/D  
Port. 261/2017